



LOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE

CENTRALA

ul. Książycowa 5, 01-934 Warszawa, tel. (22) 22-99-931/932

Pabianickie Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Agnieszka Owczarek

P A M...rak

LPR-DOL. 52.271-2.2018

Warszawa, dnia 26 listopada 2018 roku

Pan

Szymon Łodyga
HAPI - SZYMON ŁODYGA
BIURO OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH
I OBSŁUGI INWESTYCJI
03- 465 Warszawa
ul Skoczylasa 10/12 m 59

Dotyczy: Wydanie opinii dotyczącej opracowania wyznaczającego płaszczyzny ograniczające wysokość przeszkód na kierunkach podejść głównych dla lądowiska przeznaczonego dla śmigłowców LPR na potrzeby Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 68 w Pabianicach.

Szymon Łodyga

W odpowiedzi na pismo 2/11/2018/HAPI, z dnia 26.11.2018, w/w sprawie oraz na podstawie otrzymanej elektronicznej wersji dokumentacji, uprzejmie informuję, że nie wnosimy uwag do przedstawionego opracowania wyznaczającego płaszczyzny ograniczające wysokość przeszkód naturalnych i sztucznych dla głównych kierunków lądowania Az 270° i startu Az 248° oraz pomocniczego kierunku lądowania Az 068° i startu Az 090°.

Podkreśliśmy fakt, że wytypowane kierunki w optymalny sposób wykorzystują dostępną przestrzeń oraz minimalizują ingerencję w drzewostan na terenie obiektu oraz terenów przyległych. Przyjęta zmiana kierunków lądowania i startu ograniczy niekorzystne oddziaływanie śmigłowca na sąsiadujący z lądowiskiem budynek szpitalny.

Zwracamy równocześnie uwagę na konieczność spełnienia w trakcie realizacji, przyjętych założeń dotyczących konstrukcji i wymiarów FATO (płyty lądowania) oraz oznakowania lądowiska w celu uzyskania największego możliwego przewyższenia płaszczyzn ograniczających nad przeszkodami poniżej. Ma to decydujące znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywanych operacji lotniczych.

Przedstawione opracowanie wyznacza niezbędną przestrzeń dla w/w lądowiska, wskazuje obiekty charakterystyczne oraz przeszkody w obrębie wyznaczonych ścieżek podejścia na wymaganym przez Rozporządzenie Min Zdrowia w/s Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, z dnia 3 listopada 2011r, dystansie 1000 m, do zyskania wysokości 152 m ponad poziom płyty lądowiska.

Opracowanie zawiera wskazanie obiektów drzew do usunięcia i oznakowania przeszkodowego zarówno dziennego jak i nocnego, obiektów zlokalizowanych w pobliżu wytyczonych ścieżek podejścia do lądowania i startu. Wskazuje również sposób oznakowania oraz poprawną lokalizację systemów oświetleniowych

Utrzymanie opracowanych parametrów dla przestrzeni, realizacja oznakowania przeszkodowego oraz nawigacyjnego warunkować będzie możliwość dopuszczenia lądowiska do lotów przez śmigłowce ratownicze SP ZOZ LPR.

Otrzymują:

- Adresat

✓ Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

95-200 Pabianice, ul Jana Pawła II 68

- Dz Oper Lotn SPZOZ LPR

- a/a

Leszek Sawicki
Koordynator projektów

Leszek Sawicki